

# Sotningsfrister för Ölands Kommunalförbund

## A. Värme-,varmvatten-, varmlufts-och ångpanna.

Oavsett använt bränsleslag ska sotning utföras med fristen **tre** år när pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare  
(Bsk **6** år)  
(Inom parentes anges på detta sätt frist för brandskyddskontroll, Bsk)

### A.1. Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande.

Frist	Anmärkning
3 ggr/år  (Bsk <b>3</b> år)	Konventionella pannor
2 ggr/år  (Bsk <b>3</b> år)	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
1 ggr/år  (Bsk <b>6</b> år)	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och anläggningen i övrigt har en teknisk kvalitet som medför brandskyddsmässiga skäl till kortare frist.

### A.2. Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning ske enligt följande

Frist	Anmärkning
3 ggr/år (Bsk <b>3</b> år)	Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle
1 ggr/år  (Bsk <b>6</b> år)	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW
2 år (vartannat år)  (Bsk <b>6</b> år)	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannan märkeffekt uppgår till högst 60 kW

## B. K ksspisar, ugnar, och andra j mf rbara f rbr nningsanordningar.

Om eldning sker i st rre omfattning  n f r enskilt hush llsbehov ska sotning g ras enligt f ljande.

Frist	Anm�rkning
6 ggr/�r (Bsk 3 �r)	Eldning sker med fasta br�nslen, tung eldningsolja eller annat, fr�n sotbildningssynpunkt, motsvarande br�nsle
1 ggr/�r (Bsk 6 �r)	Eldning sker med l�tt eldningsolja eller annat, fr�n sotbildningssynpunkt, motsvarande br�nsle

Om eldning sker f r enskilt hush llsbehov f r uppv rmning och matlagning ska sotning utf ras enligt f ljande:

1 ggr/�r (Bsk 3 �r)	Avser vedspis som utg�r den prim�ra v�rmek�llan f�r uppv�rmning av det utrymme som eldstaden �r uppst�lld och f�r matlagning
------------------------	--

## C. Lokaleldst der (Ex.  ppen spis, braskamin, braskasett, kakelugn, pelletskamin)

Om eldning sker i lokaleldst der ska sotning g ras enligt f ljande

Frist	Anm�rkning
1 ggr/�r (Bsk 3 �r)	Eldstaden utg�r den prim�ra k�llan f�r uppv�rmning av det utrymme d�r eldstaden �r uppst�lld
3 �r (vart 3:e �r) (Bsk 6 �r)	Eldstaden utg�r <b>inte</b> den prim�ra k�llan f�r uppv�rmning av det utrymme d�r eldstaden �r uppst�lld eller f�r matlagning
3 �r (vart 3: e �r) (Bsk 6)	Eldstaden �r bel�gen i ett fritidshus

## D. Imkanaler i restauranger eller andra st rre k k

Sotning ska g ras enligt f ljande

Frist	Anm�rkning
3 ggr/�r Tiden mellan tv� sotningar ska f�rdelas j�mnt �ver �ret (Bsk 2 �r)	Imkanalen betj�nar ett k�k d�r matlagning sker i st�rre omfattning �n f�r enskilt hush�lls behov
1 ggr/�r (Bsk 2 �r)	Imkanalen betj�nar ett k�k f�r endast uppv�rmning av mat eller motsvarande verksamhet.

## E. Övrigt

Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen, i samband med övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister samt möjlighet att i enskilda fall ändra sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som t.ex ändrad eldningsfrekvens.

## F. Övergångsbestämmelser

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling MSBFS 2014:6 träder i kraft 1 januari 2015. Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2005:9) om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ska samtidigt upphöra att gälla.
2. Kontrollfrister som är tre år enligt MSBFS 2014:6 ska tillämpas senast från och med 1 januari 2018. Dessförinnan får kontroll av anläggningar som omfattas av treårsfrist enligt denna författning genomföras med frist som är mellan tre år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.
3. Kontrollfrister som är sex år enligt MSBFS 2014:6 ska tillämpas senast från och med 1 januari 2021. Dessförinnan får kontroll av anläggningar som omfattas av sexårsfrist enligt denna författning genomföras med frist som är mellan sex år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.